

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen

Name der nach § 26 BImSchG bekannt gegebenen Stelle:
LGA Immissions- und Arbeitsschutz GmbH

Befristung der Bekanntgabe nach BImSchG:
08.05.2017

Berichtsnummer: 130299 vom 22. August 2013

Betreiber: Rettenmeier Holzindustrie
Wilburgstetten GmbH & Co. KG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten

Standort: Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten

Art der Messung: Nachmessung gemäß § 28 BImSchG

Auftragsnummer: 1006108959-2

Auftragsdatum: 21.05.2013

Messtermin: 14.08.2013

Berichtsumfang: 16 Seiten
1 Anlage

Aufgabenstellung:	Emissionsmessung im Reingas der Feuerungsanlage „Block II“ nach dem Filter
--------------------------	---

Zusammenfassung:

Anlage: Anlage zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswasser
Betriebszeiten: 24 h/d

Emissionsquelle: Block II
Betriebszeiten: 24 h/d
Messkomponenten: NO_x
Quellenummer: --

Messkomponente	Einheit	Maximaler Messwert abzüglich erweiterte Messunsicherheit	Maximaler Messwert zuzüglich erweiterte Messunsicherheit	Grenzwert	Betriebszustand (Auslastung)
NO _x	g/m ³	0,20	0,22	0,40	100 %